



ŞUSKI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı  
( Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü )

Tünel çıkış ağızı.2.Km HALİLİYE/ŞANLIURFA  
Tel: 0 414 313 14 55

*ANALİZ RAPORU*

Numunenin Sahibi; MÜŞTERİ ADRESİ	ŞUSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Yer ve Alma Tarihi_Saat	TESİS ÇIKIŞI_08:00
Numunenin Laboratuara Geliş Tarih	01.07.2024
Numune Cinsi ve Kabı	SU-PET ŞİŞE
Analiz Başlangıç Tarihi	01.07.2024
Analiz Bitiş Tarihi	01.07.2024
Raporun Hazırlandığı Tarih	01.07.2024

**ANALİZ RAPORU**

**KİMYASAL ANALİZLER**

Parametreler	Metod - Cihaz	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuçları	Durum
İletkenlik (µS / cm)	EN ISO 10304	2500	387	UYGUNDUR
pH ( )	TS 3263 / ISO 10523	6,5<ph<9,5	7,76	UYGUNDUR
Bulanıklık (TKEDY)	Turbidimetre	5	0,5	UYGUNDUR
Koku (TKEDY)	Duyusal	(TKEDY)	KENDİNE HAS	UYGUNDUR
Renk (TKEDY)	Spektrofotometre	(TKEDY)	0	UYGUNDUR
Tat (TKEDY)	Duyusal	(TKEDY)	KENDİNE HAS	UYGUNDUR
Nitrit (mg/L)	Spektrofotometre (kit)	0,5	0,023	UYGUNDUR
Florür (mg/L)	Spektrofotometre (kit)	1,5	0,22	UYGUNDUR
Klorür(mg/L)	Spektrofotometre (kit)	250	35,9	UYGUNDUR
Sülfat (mg/L)	Spektrofotometre (kit)	250	33	UYGUNDUR
Alimünyum	Spektrofotometre (kit)	0,2	0,047	UYGUNDUR
Nitrat	Spektrofotometre (kit)	50	1,52	UYGUNDUR
Amonyum (mg/L)	Spektrofotometre (kit)	0,5	0,01	UYGUNDUR

**DEĞERLENDİRME**

Numune Suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK:2 TABLO A hükümlerine göre **UYGUNDUR**